

電梯安裝需求規格說明書

工程名稱：臺灣新竹農田水利會-竹東辦公大樓電梯汰換工程

項次	名 稱		規 格
1	號 機 、 數 量 、 用 途		1號機、共一台，人乘用
2	額 定 載 重 及 速 度		8人乘/550公斤；每分鐘走行60公尺
3	停 層 數 （ 樓 名 ）		07樓07停站(B1、1～3、5～7樓)
4	控 制 方 式		交流變壓變頻雙微電腦無段變速控制
5	操 作 方 式		選擇性集合式電腦全自動控制
6	開 門 方 式		兩片中央對開式電動滑行門
7	開 門 尺 寸		依現場尺寸
8	車 廂 淨 尺 寸		依原設計尺寸
9	電 源 供 應		動力：AC 380V 三相 60Hz，照明：AC 110V 單相 60Hz
10	馬 達 捲 揚 機 容 量 及 材 質		3.5KW 以上永久磁石同步式馬達，須符合CNS電梯標準
11	鋼 索 數		直徑12mm以上＊4條（1：1）、八股十九蕊
12	緩 衝 器		彈簧式
13	導 軌	車 廂 側	電梯專用T型導引鋼軌
		配 重 側	電梯專用T型導引鋼軌
14	乘 場	門 框	本項留用，完工後現地清潔處理
		門 扇	烤漆鋼板材質(式樣由廠商提供型錄選擇)
		出 入 口 門 檻	本項留用
		指 示 器	各樓為LED數字樓層顯示器
15	車 廂	門 扇	彩粧鋼板材質(式樣由廠商提供型錄選擇)
		前 後 側 壁 板	彩粧鋼板材質(式樣由廠商提供型錄選擇)
		兩 側 側 板	彩粧鋼板材質(式樣由廠商提供型錄選擇)
		天 花 板	雙層造型設計(式樣由廠商提供型錄選擇)
		操 作 盤	鏡面不鏽鋼面板
		樓 層 指 示 器	標準型LED數字型樓層顯示器
	廂 地 板	耐磨PVC地板	
其他標準功能	(1) 雙邊安全觸板功能(2) 誤登錄取消功能(3) 按鈕確認功能(4) 惡作劇信號登錄取消功能(5) 檢修運轉(保養運轉)功能(6) 過載檢查功能(7) 車廂呼叫反轉取功能(8) 在非開門區間時警報功能(9) 乘場指示燈檢查功能(10) 電梯門停止運轉功能(11) 對講機裝置(12) 乘場側到樓通知功能(指示器閃爍表示)(13) 車廂側到樓通知功能(該樓層按鈕閃爍表示)(14) 運轉時間表示功能(15) 開／關門受阻反轉功能(16) 省能源功能(17) 保持開門時間可調整功能(18) 次樓層停靠功能(19) 故障時低速救出功能(20) 車廂緊急照明燈功能(21) 超速保護功能(22) 位置異常時自返最底層功能(23) 附停機開關功能(24) 火災召回功能(25) 附電子式防夾裝置(26) 開延長開關功能		
備 註	1. 廠商應以3個月內之新品交貨（須附原廠出廠證明）。		
	2. 車廂後側附不鏽鋼扶手一支及半身明鏡一面。		
	3. 廠商須於車廂拉設線路預留監視器接點。		
	4. 完工驗收前，廠商須代理申請昇降設備使用許可證完竣。		
	5. 廠商應自驗收合格次日起提供1年保固期，保固期間之第1年免費保養維護(即提供全責式保養1年)。		
	6. 保固維護期間須每個月至少實施一次維護保養(全責保養)，並提出保養維護紀錄。		